



# COMUNA APELE VII

## JUDEȚUL DOLJ

Strada Principală, Nr. 71A, Județul Dolj, Cod poștal 207030, România

Tel: +40(251)371 607; Fax: +40(251)371 607;

Email: apele.vii.dolj@gmail.com; apele\_vii@cjdolj.ro

Cod Unic de Înregistrare: 4553577

Nr.înreg. 2628 din 10/06/2019

Aprobat,  
PRIMAR,

STANCIU AUGUSTIN



### CAIET DE SARCINI

Comuna Apele VII, județul Dolj, dorește să achiziționeze aparate de aer condiționat pentru realizarea obiectivului de investiții „**Realizare sistem de aer condiționat sediu primarie**”

Având în vedere că dimensiunea incaperilor unde urmează a fi montate aparatele au volume/dimensiuni diferite se dorește achiziționarea a 8 (opt) aparate de capacitate medie (9000 BTU) și 2 (două) aparate de capacitate mare (12000 BTU) care urmează a fi instalate astfel:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Birou Primar                  | - 12000 BTU |
| Birou Compartiment Agricol    | - 12000 BTU |
| Birou Viceprimar              | - 9000 BTU  |
| Birou Secretariat             | - 9000 BTU  |
| Birou Contabilitate           | - 9000 BTU  |
| Birou Impozite și Taxe Locale | - 9000 BTU  |
| Birou Asistență Socială       | - 9000 BTU  |
| Birou S.V.S.U.                | - 9000 BTU  |
| Birou Gospodăria Apelor       | - 9000 BTU  |
| Sala Sedințe                  | - 9000 BTU  |

Analizând ofertele disponibile pe piață, aparatele trebuie să îndeplinească minim următoarele caracteristici tehnice:

#### **Model 9000 BTU**

- unitate internă cu sistem inverter 3D DC
- ventilator cu flux încrucișat cu motor DC
- transmisie variabilă a vitezei ventilatorului
- funcționare silențioasă
- racord de evacuare condens pe ambele părți
- funcție de memorare a poziției jaluzelei
- telecomandă multiple funcții de climatizare
- unitate externă cu sistem inverter 3D DC
- compresor cu motor DC
- ventilator cu flux axial cu motor DC
- montajul se va executa pe perete
- putere nominală răcire – 9000 BTU
- putere nominală încălzire – 10000 BTU
- clasă energetică A+++
- agent frigorific netoxic
- debit aer 520 metri cubi/oră
- alimentare electrică 220-230 v

#### **Model 12000 BTU**

- unitate internă cu sistem inverter 3D DC
- ventilator cu flux încrucișat cu motor DC

- transmisie variabila a vitezei ventilatorului
- functionare silentioasa
- racord de evacuare condens pe ambele parti
- functie de memorare a pozitiei jaluzelei
- telecomanda multiple functii climatizare
- unitate externa cu sistem inverter 3D DC
- compresor cu motor DC
- ventilator cu flux axial cu motor DC
- montajul se va executa pe perete
- putere nominala racire – 12000 BTU
- putere nominala incalzire – 13000 BTU
- clasa energetica A+++
- agent frigorific netoxic
- debit aer 1700 metri cubi/ ora
- alimentare electrica 220-230 v

**Oferta dumneavoastra trebuie sa includa pretul pentru aparate, pretul pentru consumabile ( incarcare agent termic – freon), racorduri, conducte – tot ce este necesar pentru inlatare, montajul, transportul si asigurarea mentenantei pentru o perioada de 5 ani de la data incheierii procesului verbal de receptie/instalare (curatarea periodica a aparatelor, asigurarea completarii necesarului de agent termic, orice alta problema aparuta in afara celor prevazute in certificatul de garantie standard al aparatelor de 24 luni-se va anexa certificat de garantie standard la aparate-)**

**Întocmit,  
Responsabil achiziții publice\*,  
GÂTAN MARIUS ALEXANDRU**



\* Persoana desemnată conform art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016